

五色台聖苑火葬炉設備更新工事業者選定に関する公募型プロポーサル  
質問回答書

令和8年5月14日

No.	実施要領、要求水準書等のページ及び項目	質問内容	回答
1	要求水準書 P4 ②火葬炉設備計画概要 (2)電気計装設備 4)モニター設備	モニター設備の記載がありますが、排気筒監視カメラ・モニター設備一式と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	実施要領 P10 <様式1-3> 11 配置予定技術者	主任技術者(監理技術者)、現場代理人を記載することとなっていますが、契約時に同等以上の資格、技能を有する者への変更は可能でしょうか。	同等以上の資格、技能を有する者であれば変更は可能とします。
3	実施要領 P12 <様式3-1> (2)電気・燃料使用量及び経費	「電気料金の算出にあたり、負荷率は70%として計算すること」とあります。排気系列が2炉1系列のため、一体あたりの電気使用料は各機器の負荷率間70%で計算した数値に0.5を掛けなくても宜しいでしょうか。	負荷率を70%としていますので、0.5を掛けずにそのまま計算してください。
4	実施要領 P15 <様式4> 排ガス処理設備	排ガス冷却用空気送風機の記載がありますが、要求水準書には記載がありません。設置有無は各社提案と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
5	要求水準書 P6 (3)非常時の運営 ア 停電時の対応	「停電時には、非常用発電設備からの電力供給を受け、火葬を継続できるシステムとする。」とありますが、既設非常用発電機を流用し、負荷の切換制御によって容量内で運用する計画と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
6	要求水準書 P23 ③燃料供給装置 (1)主要項目 イ オイルサービスタンク	オイルサービスタンクについての記載がありますが、現地状況を確認したところ、現在は設置されておりません。 本業務において、当該タンクは新たに設置することを必須とするという理解でよろしいでしょうか。 または、当該タンクの有無や配置計画等について、各社提案を行うことは可能でしょうか。 併せてご教示ください。	オイルサービスタンクは新たに設置するものとしてください。 配置計画は各社提案とします。
7	実施要領 P2 1 参加資格 (4) ②	「現場代理人は火葬炉設備更新工事の施工について、自社で製造し設置完了した火葬炉設備全体の更新工事(入替工事等)の実務経験を有すること」についての記載がありますが、参加意向申出書の実務経歴には、新設工事の実績記載は必要でしょうか。	新設工事の実績記載は自由とします。
8	実施要領 P3 4 建築図書の閲覧	建築図書の現地図面確認において、以下の図面が確認できませんでした。 ・キュービクル配線系統図 ・自家用発電機設備図面(自家発図面) ・切替盤詳細図 本案件の提案書作成にあたり、既設の配線状況の把握が不可欠となります。 当該図面の有無、および閲覧期限後における再確認の可否について、ご教示ください。	当該図面の確認及び再確認については可能とします。事前に事務局に希望日を連絡し、担当者と日時を調整してください。